



Nr.	Moc zainstalowana [kW]	Pomieszczenie
1	0,67	0.02
2	0,42	0.09,0.10
3	0,42	0.07,0.08
4	0,59	0.03,0.04,0.05,0.06
5	0,4	0.11
6	0,38	0.13
7	0,2	0.14,0.15,0.16,0.17,0.18
8	3	0.2,0.9,0.10
9	3	0.2,0.8,0.7
10	3	0.2,0.5,0.6
11	3	0.2,0.3,0.4
12	3	0.11
13	3	0.2,0.13,0.14,0.16,0.18
14	3	CNW1
15	1,5	CNW2
16	1,5	CNW3



Ochronnik Typ 2  
I<sub>max</sub> = 40kA/biegun  
U<sub>p</sub> = 1,2kV  
U<sub>c</sub>: 320V  
I<sub>n</sub>=5kA

TRASY KABLOWE PROWADZENIA PRZEWODÓW OD ROZDZIELNICY  
GŁÓWNEJ ISTNIEJĄCEJ DO ROZDZIELNIC PROJEKTOWANYCH, NALEŻY  
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY.

Nr.	Moc zainstalowana [kW]	Pomieszczenie
17	~	Rezerwa
18	~	Rezerwa
19	~	Rezerwa
20	~	Rezerwa
21	~	Rezerwa
22	~	Rezerwa
23	~	Rezerwa
24	~	Rezerwa
25	~	Rezerwa

## ROZDZIELNICA R1

MINIMALNA LICZBA PÓŁ ROZDZIELNICZY: 100  
ROZDZIELNICA PODTYNKOWA

LOKALIZACJĘ STEROWNIKÓW WYNESIONYCH OD CENTRAL NALEŻY  
UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE BUDOWY.



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.  
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin  
PRACOWNIA PROJEKTOWA:  
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: <b>Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Zagościńcu</b>			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: <b>Szkoła Podstawowa w Zagościńcu ul. Szkolna 1 nr ewid. działek 170, 171, 172 obręb 04 w Zagościńcu, gm. Wołomin</b>			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>ROZDZIELNICA R1</b>			SKALA:
			DATA: 10.2017
BRANŻA:	<b>Instalacje Elektryczne</b>		PODPIS:
PROJEKTANT:	Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 WL w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych	FAZA: <b>PW</b>
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Robert Nawrot		NR RYSUNKU: <b>E/8</b>
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń	
			NR STRONY: