

## 9 Załączniki do audytu

### Załącznik 1

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego

Zużycie ciepła

Strumień przyjęty przy obliczeniach zużycia ciepła zgodnie z normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”:

Lp.	Pomieszczenia	Liczba użytkowników	Kubatura netto	Współ Cr	Norma $m^3/h$ lub $wym/h$	Strumień powietrza wentylacyjnego $m^3/h$
-	-	szt.	$m^3$		$m^3/h$ lub $wym/h$	$m^3/h$
Przed modernizacją						
1	Liczba użytkowników	771	-	1,00	20	15 420,0
Razem pomieszczenia ogrzewane						
Po modernizacji						
1	Liczba użytkowników	771	-	1,00	20	15 420,0
Razem pomieszczenia ogrzewane						