


Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energię na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie



Miesiąc	Ld,m dni	Tem,m °C	Qd GJ/rok	Qiw GJ/rok	Qg GJ/rok	Qve GJ/rok	ηH,gm	Qsol GJ/rok	Qint GJ/rok	Htr,adj W/K
Styczeń	31	-1,2	363,29	0,00	38,62	122,52	0,994	33,60	134,33	7078,1
Luty	28	-0,9	323,49	0,00	36,21	120,79	0,992	38,97	121,33	7114,2
Marzec	31	4,4	267,32	0,00	38,62	90,16	0,963	73,21	134,33	7322,2
Kwiecień	30	6,3	227,19	0,00	33,48	79,18	0,923	98,28	130,00	7340,7
Maj	31	12,2	133,66	0,00	29,10	45,08	0,686	132,66	134,33	7790,7
Czerwiec	0	17,1	48,09	0,00	22,84	16,76	0,321	138,98	130,00	9436,0
Lipiec	0	19,2	13,71	0,00	19,57	4,62	0,136	143,24	134,33	15532
Sierpień	0	16,6	58,26	0,00	18,10	19,65	0,362	126,66	134,33	8385,4
Wrzesień	30	12,8	119,40	0,00	18,94	41,61	0,720	86,55	130,00	7412,8
Październik	31	8,2	202,21	0,00	23,60	68,20	0,936	52,98	134,33	7144,5
Listopad	30	2,9	283,58	0,00	28,16	98,83	0,989	25,37	130,00	7033,2
Grudzień	31	0,8	329,01	0,00	34,60	110,96	0,993	20,98	134,33	7070,6
W sezonie	273	8,3	2249,14	0,00	281,33	777,33	0,893	562,60	1182,99	7321,0