



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WD.ZUZ.4210.1.225.2026.MP

Komornica, 26 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA

**o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego**

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.),

informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 czerwca 2026 r., pełnomocnika działającego w imieniu Monarda Sp. z o.o., ostatecznie uzupełniony dnia 31.07.2026 r., (data wpływu do Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie 11.08.2026r.), sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych na terenie Centrum Handlowego Galeria Wołomin zlokalizowanego na dz. nr ew. 10/16, 10/18, 10/20, 10/22 obr. 0011 Wołomin, gmina Wołomin, pow. wołomiński, poprzez studnię na zbiorczym kolektorze znajdującym się na działce nr ew. 10/5 obr. 0011 Wołomin, gmina Wołomin, pow. wołomiński do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w ilościach:

$Q_{\max}/s = 0,003 \text{ m}^3/s$,

$Q_{\text{śr}}/d = 86,345 \text{ m}^3/d$,

$Q_{\text{dop}}/r = 13\,702,80 \text{ m}^3/\text{rok}$,

przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczających:

Azot azotynowy – 10 mg/dm^3

Fosfor ogólny – 35 mg/dm^3

Azot amonowy – 200 mg/dm^3

Dyrektor

Przemysław Sobiesak

/dokument podpisano elektronicznie/